

山纳公司 2022 年电器材料

招标公告 251

按照上级公司和山纳公司的规定要求，通过招标择优选择供货厂家，诚邀符合资质的单位参加投标。本公告为简介，具体内容以招标文件为准，咨询联系祁先生（13834125228）梅先生（13754922521）。现将有关事项公告如下：

一、招标概况

- 1、名称：山纳公司 2022 年电器材料招标
- 2、内容：158 项，具体规格型号要求见附表。
- 3、供货要求：按需方实际需求供货。

二、投标人资质要求

- 1、具有民事主体资格和行为能力的法人、其他组织。
- 2、经营范围包含相关材料等本标段相关内容。
- 3、具有良好的经营信誉，无经营不信记录，具有履行合同的能力，在招投标活动中没有违规违纪行为。
- 4、具有相关业绩。

三、报名要求

1、报名截止时间：2022 年 7 月 18 日 11:00 前，请潜在投标人在公告发布有效限期内报名。

2、报名方式：

潜在投标人需电话告知，并将营业执照、授权委托书及被委托人身份证、国家企业信息公示系统的企业信用截图、联系人及方式以及参加招标编号发送至邮箱 sngszbb@126.com。

四、联系方式

招标人：山纳合成橡胶有限责任公司

地址：山西省大同市阳高县龙泉工业园区

联系人及电话：祁先生（13834125228）梅先生（13754922521）

刘女士（13603529162）

附表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求及参数 | 单位 |
|----|----------------|---|---|----|
| 1 | 网线 | 超五类 | 国标 | 米 |
| 2 | 自控电伴热带 | DBR-P\25W/m 220V | | 米 |
| 3 | 电伴热两通接线盒 | FJH\ABS\ExdIIBT6 | | |
| 4 | 电伴热尾端接线盒 | FZH\ABS\ExdIIBT6 | | |
| 5 | 西门子 PLC 模块 | SIMATIC S7-300 \CPU314C-2PN\DP\16\24 | 西门子 | |
| 6 | 西门子 PLC 模块 | SIMATIC S7-1500 \CPU1511-1PN\16\16 | 西门子 | |
| 7 | 西门子逻辑控制器 | LOGO 12/24 RC | 西门子 | |
| 8 | 西门子扩展模块 | LOGODM8 12/24R | 西门子 | |
| 9 | 可编程序控制器 CPU 单元 | S7-200 Smart\ST40 DC/DC/DC | 西门子 | |
| 10 | 可编程序控制器数字量输入模块 | S7-200 Smart\EM DE16 | 西门子 | |
| 11 | 可编程序控制器数字量输出模块 | S7-200 Smart\EM QT16 | 西门子 | |
| 12 | 西门子可编控制器 | S7-200SMART\ CPU SR40 | AC/DC/RELAY 6ES7-288-1SR40-0AA0 | |
| 13 | 西门子可编控制器 | 模拟量扩展模块 EM AM06 | 6ES7-288-3AM06-0AA0 | |
| 14 | 西门子可编控制器 | 模拟量扩展模块 EM AE04 | 6ES7-288-3AE04-0AA0 | |
| 15 | 西门子可编控制器 | S7-1200\CPU 1211C | AC/DC/RELAY 1 个以太网通信端口，支持 PROFINET 通信 6ES7211-1BE40-0XB0 | |
| 16 | 直流电源装置 | 西门子\PM1207 | 6EP1332-1SH7 \120/230V AC\ 输出：24V DC | |
| 17 | 继电器 | MY2N-D2-GS DC24V | | |
| 18 | 开关电源 | SITOP\6EP 1336-2BA00\输入：120/230V AC； 输出：24V DC/20A | | |
| 19 | 导轨 | 安装导轨\DIN | | |
| 20 | 欧姆龙模拟量输入模块 | CJ1W-AD081-V1 | | |
| 21 | 欧姆龙开关量输出模块 | CJ1W-OC211 | | |
| 22 | 欧姆龙开关量输入模块 | CJ1W-ID211 | | |
| 23 | 无线点对点数据模块 | K610 K630 | | 对 |
| 24 | 无线点对点数据模块 | K620 | | 对 |

| | | | | |
|----|-----------|---|--|--|
| 25 | 防爆接线箱 | BJX51-12/20\8G1\铸铝合金\D II BT4\WF2 | | |
| 26 | 防爆接线箱 | BJX\250*200\铸铝合金\ExD II CT6\WF2 | | |
| 27 | 防爆配电箱 | BXM53-6/25K80X1G1D61/2\1/2\铸铝 BT4WF1 | | |
| 28 | 防爆检修箱 | BXM\600*700*300\铸铝\ExD II CT6\WF2 | | |
| 29 | 配电箱 | 500*600*200 | | |
| 30 | 配电箱 | 400*500*200 | | |
| 31 | 配电箱 | 300*400*200 | | |
| 32 | 防爆照明配电箱 | BXM53\6/20K100X*1G1.5D4G 铝 BT6WF1 | | |
| 33 | 防爆接线箱 | BJX-T250*150*100\4 出管口 6"铸铝 ExD II BT4WF2 | | |
| 34 | 防水防尘防腐检修箱 | FXD-ST9K200X1G1""X9G1/4"" | | |
| 35 | 配电柜 | MNS600*1000*2200 | | |
| 36 | 变频器 | Hope800\380V\0.75KW | | |
| 37 | 变频器 | Hope800\380V\1.5KW | | |
| 38 | 变频器 | Hope800\380V\3.7KW | | |
| 39 | 变频器 | Hope800\380V\4KW | | |
| 40 | 变频器 | Hope800\380V\5.5KW | | |
| 41 | 变频器 | Hope800\380V\7.5KW | | |
| 42 | 变频器 | Hope800\380V\11KW | | |
| 43 | 变频器 | Hope800\380V\15KW | | |
| 44 | 变频器 | Hope800\380V\18.5KW | | |
| 45 | 变频器 | Hope800\380V\22KW | | |
| 46 | 变频器 | Hope800\380V\30KW | | |
| 47 | 变频器 | Hope800\380V\37KW | | |
| 48 | 变频器 | Hope800\380V\45KW | | |
| 49 | 变频器 | Hope800\380V\55KW | | |
| 50 | 变频器 | Hope800\380V\75KW | | |
| 51 | 变频器 | Hope800\380V\200KW | | |
| 52 | 变频器 | Hope800\380V\315KW | | |
| 53 | 变频器风扇 | DK1206USNT DC12V 0.20A | | |
| 54 | 变频器风扇 | FFB1224SHE DC24V 1.2A\VFD015M43A | | |
| 55 | 蓄电池 | MPS12-50\12V 50Ah | | |
| 56 | 蓄电池 | LC-X1265ST\12V 59Ah | | |
| 57 | 蓄电池 | FC12-100\12V 100Ah | | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|
| 58 | 免维护铅酸蓄电池 | 6-GFM-100\12V 100Ah | | |
| 59 | 10KV 冷缩电缆终端头 | 硅橡胶\5623PST-G1\70~120mm2 | | |
| 60 | 功率因数控制器 | JKW5C-8 220V\国产\0~5A | | |
| 61 | 温度指示控制器 | BWY-802A(TH)\国产 | | |
| 62 | 温度控制器 | LD-B10-10D\国产 | | |
| 63 | 智能压力表 | HB404Z-V\国产\DC0~800V | | |
| 64 | 智能数显电压表 | UCH\国产\0~200V | | |
| 65 | 防水防腐照明开关 | FZM-10A\380V 10A | | |
| 66 | 温度控制器 | LD-B10-10D\国产 | | |
| 67 | 高压熔断器 | XRNP1/35/40.5KV 0.5A | | |
| 68 | 多芯无火花型防爆插头插座 | BJ-14X/YT/YZ 14芯 | | |
| 69 | 防爆按钮 | YH8095\250V 10A\塑料\Exd II CT6\WF2 | | |
| 70 | 内外丝铜直通接头 | 1620/外 ϕ 20-内 ϕ 16\铜\国产 | | |
| 71 | 10KV 高压热缩三芯户外电缆终端附件 | 交联聚乙烯\NLSY\25~50mm2 | | |
| 72 | 自粘带 | J30\3m*15mm\35KV | | |
| 73 | PVC 耐寒电工胶带 | 27m*19mm\600V | | |
| 74 | 高压复合绝缘热缩包覆带 | LDDQ-10\8cm*0.5cm\10KV | | |
| 75 | 中景防爆胶泥 | 一级品\DFMFB-II\箱装(kg)\20 | | |
| 76 | 导电膏 | 电气用 | | |
| 77 | 开关状态显示器 | ZL-KTX-2000A | | |
| 78 | 电位器 | 4.7K Ω 3W | | |
| 79 | 信号灯 | AD16-22\DC220V | | |
| 80 | 按钮 | LA38-11/206A\红色 380V | | |
| 81 | 防爆操作柱 | BZC51-A2LX\3/4\铸铝\EXde I CT6\WF1 | | |
| 82 | 防爆操作柱 | BZC51-A2D2LX\IP55\铝合金\Exd II BT4\WF1 | | |
| 83 | 防水防尘操作柱 | LBZ-A2D2K1LX\A2D2\不饱和树脂\Exd II CT6\WF2 | | |
| 84 | 十字摇杆开关 | ARN2-2222-10101010B\10A600V4 组常开 | | |
| 85 | 抽屉式开关柜手柄 | 抽屉式开关柜手柄\B3 型 | | |
| 86 | 低压抽屉柜手柄 | 低压抽屉柜手柄\GCS 2B | | |
| 87 | 粘贴式固定座 | CHC-101\21*21 | | |
| 88 | 交流接触器 | LC1D6511 220V 65A | | |
| 89 | 交流接触器 | LC1D2510 25A 220V | | |
| 90 | 交流接触器 | LC1D1210 220V | | |

| | | | | |
|-----|---------|--------------------------|--|--|
| 91 | 交流接触器 | LC1D9511 220V | | |
| 92 | 交流接触器 | LC1D3211 220V | | |
| 93 | 交流接触器 | LC1D4011 220V | | |
| 94 | 交流接触器 | LC1D5011 220V | | |
| 95 | 切换电容接触器 | LC1D-DWK12M7C | | |
| 96 | 切换电容接触器 | LC1D-WM7C-C | | |
| 97 | 切换电容接触器 | CJ19C-80/21 | | |
| 98 | 切换电容接触器 | LC1DPK12M7C | | |
| 99 | 塑壳断路器 | CM1-63L/3300 50A 690V | | |
| 100 | 塑壳断路器 | CM1-63M/3300 63A 690V 3P | | |
| 101 | 真空断路器 | ZW32-12G/630A 12KV | | |
| 102 | 空气断路器 | CM1-630M 630A | | |
| 103 | 空气断路器 | CM1-630M/3300 500A 690V | | |
| 104 | 空气断路器 | CM1-100M/33002 63A | | |
| 105 | 空气断路器 | CM1-100M/33002 100A | | |
| 106 | 空气断路器 | CM1-225M/33002 225A | | |
| 107 | 空气断路器 | CM1-400M/33002 225A | | |
| 108 | 空气断路器 | CM1-400H/3300/400A/690V | | |
| 109 | 空气断路器 | KFM2-100M/3300 80A 690V | | |
| 110 | 空气断路器 | LB-63C 63A 3P | | |
| 111 | 空气断路器 | C65N-1P-2 | | |
| 112 | 空气断路器 | C65N-1P-4 | | |
| 113 | 空气断路器 | C65N-1P-6 | | |
| 114 | 空气断路器 | C65N-1P-10 | | |
| 115 | 空气断路器 | C65N-1P-16 | | |
| 116 | 空气断路器 | C65N-1P-25 | | |
| 117 | 空气断路器 | C65N-1P-32 | | |
| 118 | 空气断路器 | C65N-2P-1 | | |
| 119 | 空气断路器 | C65N-2P-2 | | |
| 120 | 空气断路器 | C65N-2P-4 | | |
| 121 | 空气断路器 | C65N-2P-10 | | |
| 122 | 空气断路器 | C65N-2P-16 | | |
| 123 | 空气断路器 | C65N-2P-20 | | |

| | | | | |
|-----|----------------|---|--|--|
| 124 | 空气断路器 | C65N-2P-25 | | |
| 125 | 空气断路器 | C65N-2P-32 | | |
| 126 | 空气断路器 | C65N-2P-40 | | |
| 127 | 空气断路器 | C65N-2P-50 | | |
| 128 | 空气断路器 | C65N-3P-16 | | |
| 129 | 空气断路器 | C65N-3P-40 | | |
| 130 | 空气断路器 | C65N-3P-63 | | |
| 131 | 空气开关 | LB-63 40A 2P | | |
| 132 | 空气开关 | LB-63 25A 1P | | |
| 133 | 空气开关 | DZ47LE-63 3P 100A | | |
| 134 | 空气开关 | DZ47LE-63 3P 63A | | |
| 135 | 隔离开关 | HGL-400/3\400A | | |
| 136 | 双电源自动切换开关 | MLQ5-125/4P\125A 690V | | |
| 137 | 双电源自动切换开关 | STQ3-60A/2P\690V | | |
| 138 | 直流大电流刀闸 | HD16-20\20KA/1200V | | |
| 139 | 刀开关 | HD13BX-/31\600A | | |
| 140 | 万能转换开关 | LW38D-0419/2\AC380V/10A | | |
| 141 | 漏电开关 | DPNa Vigi C32 | | |
| 142 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT-240mm ² | | |
| 143 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT-185mm ² | | |
| 144 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT\150mm ² | | |
| 145 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT-120mm ² | | |
| 146 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT\95 | | |
| 147 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT\70 | | |
| 148 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT\50 | | |
| 149 | 铜接线鼻子 | 紫铜\DT\35 | | |
| 150 | 接线端子 | EP\SAK-4\7.5mm 690V 4mm ² | | |
| 151 | 接线端子 | 塑料\SAK2.5EN\6.3A 4mm ² | | |
| 152 | 接线端子排 | 聚酰胺\SAK-35EN\2cm, 150A, 35mm ² | | |
| 153 | 热缩终端电缆接头\热缩塑料管 | NSY-10/3.2\70~120 平方毫米 | | |
| 154 | LED 日光灯灯架 | DFD-T8 1.2m 双联 | | |
| 155 | LED 灯管 | DFD-T818W\220V | | |
| 156 | 电动机保护器 | SOCK-D 100A\ 220V | | |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|--|
| 157 | 无源无线测温采集器 | SOCKWX-C1 | | |
| 158 | 无源无线测温传感器 | SOCKWX-A1 | | |