

山纳公司合成解析塔冷凝器（E3502）维修

招标公告 254

按照上级公司和山纳公司的规定要求，通过招标择优选择维修厂家，诚邀符合资质的单位参加投标。本公告为简介，具体内容以招标文件为准，咨询联系张先生（19834082660）苏先生（13623528535）。现将有关事项公告如下：

一、招标概况

1、名称：山纳公司合成解析塔冷凝器（E3502）维修招标

2、内容：更换数量 499 根

3、主要要求：

3.1 符合合成车间现场使用条件保证装置工艺参数及介质相关参数。返厂拆除设备管程所有列管，更换数量 499 根，规格 $\phi 38*3$ ，材质 10#钢。制作期间设备运输费用包含在合同之内。

3.2 焊接接头型式除焊缝结构表或图中注明外按 HG20583-1998 中规定，角焊缝腰高薄板的厚度，法兰的焊接按相应法兰标准规定。

3.3 无损检测及标准 射线检测（RT）-JB/T4730.2-2005

超声检查（UT）-JB/T4730.2-2005

磁粉检查（MT）-JB/T4730.2-2005

渗透检查（PT）-JB/T4730.2-2005

3.4 换热管与管板之间焊接采用自动旋转氩弧焊。至少焊两道，后一道起弧与前一道起弧相错 180 度，焊丝牌号：H10MnSi。

3.5 管板密封面应于壳体轴线垂直，其公差为 1mm。

3.6 碳钢外表面涂环氧铁红防锈底漆（H53-81）二遍每道干膜厚度均不得小于 20um，设备涂漆前应按 GB8923-88So2.5 进行除锈。

3.7 施工期限：30 天。

二、投标人资质要求

1、具有民事主体资格和行为能力的法人、其他组织。

2、经营范围包含换热器设备生产加工等本标段相关内容。

3、具有良好的经营信誉，无经营不信记录，具有履行合同的能力，在招投标活动中没有违规违纪行为。

4、具有相关业绩。

三、报名要求

1、报名截止时间：2022 年 7 月 18 日 11:00 前，请潜在投标人在公告发布有效限期内报名。

2、报名方式：

潜在投标人需电话告知，并将营业执照、授权委托书及被委托人身份证、国家企业信息公示系统的企业信用截图、联系人及方式以及参加招标编号发送至邮箱 sngszbb@126.com。

四、联系方式

招标人：山纳合成橡胶有限责任公司

地址：山西省大同市阳高县龙泉工业园区

联系人及电话：张先生（19834082660）苏先生（13623528535）刘女士（13603529162）