

山纳公司合成精馏二塔冷凝器（E4606A）维修

招标公告 269

按照上级公司和山纳公司的规定要求，通过招标择优选择维修厂家，诚邀符合资质的单位参加投标。本公告为简介，具体内容以招标文件为准，咨询联系张先生（19834082660）苏先生（13623528535）。现将有关事项公告如下：

一、招标概况

1、名称：山纳公司合成精馏二塔冷凝器（E4606A）维修招标

2、内容：更换数量 343 根

3、主要要求：

3.1 符合合成车间现场使用条件保证装置工艺参数及介质相关参数返厂拆除设备管程所有列管，更换数量 343 根，规格 $\phi 38*2.5$ ，材质 321。制作期间设备运输费用包含在合同之内。

3.2 焊接接头型式按HG20583-2020中规定，角焊缝腰高薄板的厚度，法兰的焊接按相应法兰标准规定。

3.3 无损检测及标准：

磁粉检查（MT）-JB/T4730.2-2005

渗透检查（PT）-JB/T4730.2-2005

3.4 换热管与管板采用填丝氩弧焊。至少焊两道，

每道起弧相错180度，焊丝牌号：H0Cr2Ni10Ti，每道焊缝不允许间断，并且进行100%PT-1。

3.5 管板密封面应于壳体轴线垂直，其公差为1mm。

3.6 施工期限：40 天。

二、投标人资质要求

1、具有民事主体资格和行为能力的法人、其他组织。

2、经营范围包含换热器设备生产加工等本标段相关内容。

3、具有良好的经营信誉，无经营不信记录，具有履行合同的能力，在招投标活动中没有违规违纪行为。

4、具有相关业绩。

三、报名要求

1、报名截止时间：2022 年8 月 16 日 11:00 前，请潜在投标人在公告发布有效限期内报名。

2、报名方式：

潜在投标人需电话告知，并将下述资料扫描发送至邮箱 sngszbb@126.com。

2.1营业执照

2.2授权委托书及被委托人身份证

2.3国家企业公示系统的企业信用截图

2.4联系人及方式

2.5招标名称及编号

四、联系方式

招标人：山纳合成橡胶有限责任公司

地址：山西省大同市阳高县龙泉工业园区

联系人及电话：张先生 (19834082660) 苏先生 (13623528535) 刘女士 (13603529162)